


構造図


Model 形式		
VC		VC内容



No	名称	材料	備考	No	名称	材料	備考
1	キャップ	PE	薬液補給口	8	薬液槽	PE	25L
2	液面計	-	排気含む	9	電装箱	-	
3	排気弁	PVC		10	ベース	PP	
4	注入ポンプ	-		11	ポンプカバー	PVC	
5	止め弁	PVC	薬液槽用	12	ヒータ	-	
6	流量センサー	-		13	電源ケーブル	-	
7	ひしフランジ	PPS					

据付図

Serial NO. 機器番号		Use 用途		Quantity 数量	1
Model 形式					
VC		Contents VC内容			
Source 電源		Motor Specification 電動機仕様			Note / Notices 備考 / 特記事項
Phase/Voltage 相 / 電圧	単相 / 200	Output 出力	-	Type 種別	-
Frequency 周波数	50/60	Poles 極数	-		
最大除菌処理流量：50L/min 最大使用圧力：0.7MPa 最大注入量：20mL/min 薬液槽容量：25L					



神石地区町営消防住宅

受水槽（5t）加圧給水ユニット修繕工事

図面番号

5